

Znak: RZ.271.4.2020

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej nr 116413E ul. Łąkowa w miejscowości Smardzewice wraz z oświetleniem**” – II etap

**WYJAŚNIENIE Nr 3
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.4.2020**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytania nr 1:

Zgodnie m.in. z opisem Projektu Wykonawczego oraz rys. Przekroje konstrukcyjne, należy wykonać nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót branży drogowej, należy wykonać nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Miejsca postojowe - kostka brukowa gr. 8cm,
Zjazdy - kostka brukowa gr. 8cm,
Chodnik - kostka brukowa gr. 6cm.

Pytania nr 2:

Zgodnie z projektem Docelowej Organizacji Ruchu, należy wykonać punktowe elementy odblaskowe (PEO) w ilości 20 sztuk. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót branży drogowej, należy wykonać punktowe elementy odblaskowe w ilości 10 sztuk. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Należy wykonać punktowe elementy odblaskowe (PEO) w ilości 10 sztuk – po 5 sztuk z każdej strony przejścia dla pieszych.

Pytania nr 3:

Proszę o informacje, czy w ofercie Wykonawca ma zawrzeć koszt przeniesienia istniejącego hydrantu.



Odpowiedz na pytanie nr 3:

W cenie oferty należy uwzględnić koszty przestawienia hydrantu na odejściu, bez przebudowy magistrali wodociągowej.

WÓJT GMINY
Franciszek Sztygiel

a/a K.Sz.