

Tomaszów Mazowiecki 09.03.2020r.

Znak: RZ.271.6.2020

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Utwardzenie płytami typu JOMB dróg wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki**”

**WYJAŚNIENIE Nr 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.6.2020**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie płyty JOMB 100x75x12 cm **pojedynczo zbrojone**, grubość zbrojenia **8mm**, beton klasy C30/37 - produkowane zgodnie z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania płyty JOMB 100x75x12 cm **pojedynczo zbrojonych**.

WÓJT GMINY
Franciszek Szmagiel

a/a K.Sz.