

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice”

**WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.11.2019**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Program funkcjonalno-użytkowy zakłada wykonanie drogi dojazdowej o konstrukcji: warstwa ścieralna z BA gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm.

Czy Zamawiający przewidział konstrukcję drogi pod obsługę terenu tj. dojazd pojazdów technicznych, śmieciarki, pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego typu koparka (np. konieczność utrzymania rowów)?

Sugerowana konstrukcja drogi dojazdowej minimum jak dla ruchu KR1:

- warstwa ścieralna z BA gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z BA gr. 6 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm,

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie przewiduje konstrukcji drogi pieszo-rowerowej jak dla drogi publicznej dla ruchu KR1.

Opis konstrukcji pozostaje bez zmian tj.:

- podbudowa z tłucznia o grubości 20 cm,
- opaska z tłucznia o grubości 10 cm i szerokości 2x0,5m (zamiast obrzeża betonowego),
- nawierzchnia asfaltowa o grubości 4 cm.


Pytanie nr 2:

Proszę o określenie ilości i gatunków krzewów przewidzianych w planowanej inwestycji?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z decyzją nr 724/D/TC-U/17 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zabrania się dokonywania nasadzeń drzew lub krzewów na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią. Nasadzeń krzewów ozdobnych należy dokonać jedynie poza tym obszarem, wzdłuż drogi pieszo-rowerowej. Nasadzenia będą usytuowane przy ustawionych 10 ławkach (po 10 szt. krzewów przy każdej ławce). Proponowany gatunek – berberys w różnych kolorach. Wysokość roślin do nasadzenia minimum 40 cm.

W celu umożliwienia wprowadzenia zmian w przygotowywanych ofertach w związku ze zmianami SIWZ Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia **20 maja 2019** roku do godziny 11:00.

WOJCI GMINY

Franciszek Szmigiel

a/a K.Sz.