

Tomaszów Mazowiecki 23.09.2020r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody oraz zmiana sposobu użytkowania na strażnicę OSP”

**WYJAŚNIENIE nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.12.2020**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytania nr 1:

Czy stolarka okienna ma być w takim samym kolorze RAL 7035 (jasny szary), co stolarka drzwiowa aluminiowa i czy ma to być kolor obustronny?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że stolarka okienna powinna być w kolorze RAL 7035.

Pytania nr 2:

Proszę o podanie współczynników cieplnych dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Stolarkę okienną i drzwiową wykonać należy z obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową.

Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_w 0,90 [W/m^2 \cdot K]$

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi i bramy $U_w 1,3 [W/m^2 \cdot K]$

Pytania nr 3:

Proszę o podanie charakterystyki dla pap stanowiących pokrycie dachowe.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Należy zastosować papę zgrzewalną modyfikowaną SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej wzmocnionej siatką szklaną. Wierzchnia strona papy pokryta posypką gruboziarnistą. Spodnia strona papy zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

Podstawowe parametry: grubość 5,2 mm +/- 10%, wodoszczelność 60kPa.

Pytania nr 4:

Proszę o podanie kolorystyki elewacji i orywnowania budynku?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Elewacja - biały - RAL 9003 lub zbliżony

Wstawki na elewacji - ciemny szary - RAL 7016 lub zbliżony

Obróbki i rynny - ciemny szary - RAL 7016 lub zbliżony

Z up. WÓJTA
Sławomir Bernacki
Zastępca Wójta

a/a K.Sz.