

Tomaszów Mazowiecki 02.10.2020r.

Znak: RZ.271.8.2020

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa wielofunkcyjnych otwartych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki**”

**WYJAŚNIENIE nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.8.2020**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytania nr 1:

Jakie dokumenty będą Państwo wymagać do odbioru końcowego?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Dokumenty wymagane przez zamawiającego do odbioru końcowego zostały wskazane w projekcie umowy (dla części 1 i części 2 zamówienia) § 10 pkt 4.

Pytania nr 2:

Jakiej frakcji ma być piasek na strefy bezpieczne?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

W strefach bezpieczeństwa należy zastosować piasek płukany, wolny od cząstek gliny i mułu, wielkość ziaren 0,2 mm do 2 mm.

Pytania nr 3:

Proszę określić jakie rośliny mają być posadzone w Kwiatkówce, gdyż z przedmiaru wynikają ilości a nie rodzaj?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

W Kwiatkówce należy posadzić krzewy w ilości: 20 szt. liściastych, 20 szt. iglastych oraz 10 szt. zimozielonych krzewów liściastych (min. 80 cm wysokości).

Pytania nr 4:

Proszę uszczegółowić jakie ma być ogrodzenie w Jadwigowie i Kwiatkówce, gdyż w projekcie budowlanym w Kwiatkówce opis nie pokrywa się ze zdjęciem?

Odpowiedz na pytanie nr 4:


Jadwigów:

Ogrodzenie wykonać jako systemowe panelowe malowane proszkowo o wys. 1,5m na podmurówce systemowej betonowej wys. 25 cm. W ogrodzeniu zamontować furtkę z panela systemowego na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo o szer. 1,1m i wysokości dostosowanej do ogrodzenia wyposażoną

w klamkę i zamek z kompletem kluczy. Panele ogrodzeniowe muszą posiadać zabezpieczenie krawędzi górnej tj. brak ostrych zakończeń. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Kwiatkówka:

Ogrodzenie wykonać częściowo jako systemowe panelowe malowane proszkowo o wys. 1,2m na podmurówce systemowej betonowej wys. 25 cm. W ogrodzeniu zamontować furtkę z panela systemowego na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo o szer. 1,1m i wysokości dostosowanej do ogrodzenia wyposażoną w klamkę i zamek z kompletem kluczy. Panele ogrodzeniowe muszą posiadać zabezpieczenie krawędzi górnej tj. brak ostrych zakończeń. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Od strony północnej wykonać ogrodzenie pełne z prefabrykatów betonowych o wys. 1,5m. o wzorze dwustronnym (jak na zdjęciu w dokumentacji projektowej).

WÓJT GMINY

Franciszek Szynigiel

a/a K.Sz.