

wpięty do Rady Gminy
miejscu 15.12.2020

Głęb

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Prez. J. Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44-724-67-55
NIP 773-22-82-071

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Nasz znak: GZK-7021.EO-23/20

Data: 2020-12-03.

W nawiązaniu do pisma nr RZ.7010.42.2020 z dnia 25.11.2020 r. informujemy że, podjęto szereg działań w celu poprawy pracy tłoczni TM 9 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Niebrów a mianowicie:

- zamontowano filtry antyodorowe, podwłazowe,
- bardziej skuteczne biofiltry do odpowietrzników pompowni ścieków TM 9,
- na tłoczni TM 10 zastosowano dozowanie preparatu, który ma za zadanie niwelować przykry zapach i opóźnić procesy gnilne ścieków.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Łaziska, pozwalająca na pominięcie wsi Niebrów, tj. budowa sieci wzdłuż drogi serwisowej Łazisko - Zawada w kierunku tłoczni ścieków TM 8 musi być poprzedzone opracowaniem odpowiedniego studium wykonalności przedmiotowego zadania. Niejasne przepisy jak i praktyka w zakresie możliwości lokalizowania w poboczu drogi serwisowej urządzeń niezwiązanych z drogą, wymuszają sporządzenie takiego opracowania.

Innym możliwym rozwiązaniem jest przebudowa tłoczni TM 10 w Łazisku. Istniejące rozwiązania, tj. tłocznia z automatycznym przedmuchem pneumatycznym lub przepłukiwaniem wodą odcinka tłoczego nie są jeszcze w pełni sprawdzone w praktyce. Ich istotą jest skrócenie czasu przebywania ścieków w rurociągach tłocznych co winno zapewnić ograniczenie przykrych zapachów wydobywających się z urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Koszt obu rozwiązań jest podobny, szacuje się go na kwotę ok. 500 tys. zł netto.

Nadmienić należy iż, w roku 2020 nie mieliśmy innych zgłoszeń od mieszkańców dotyczącego uciążliwego zapachu z sieci kanalizacyjnej w Niebrowie.

KIEROWNIK
mgr Edmund Król

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Krystyna Pierścińska
2. Radny Rady Gminy – Pan Eugeniusz Gawarzyński

