

Tomaszów Mazowiecki, dn. 22.02.2021 r.

Gmina Tomaszów Mazowiecki
Gminny Zakład Komunalny
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 / 724 67 55 wew. 42

znak sprawy: GZK.271.1.2021

Sprawa dot. zamówienia publicznego, ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa zasilania awaryjnego Stacji Wodociągowej w miejscowości Smardzewice ul. Główna.”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. przedmiotowego zamówienia:

Pytanie nr 1

Jak ma wyglądać skrzynka nalewcza na zewnątrz obudowy, do jakiego złącza cysterny ma być przystosowana ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający rezygnuje ze skrzynki nalewczej.

Pytanie nr 2

Wg opisu do projektu technicznego oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia jest napisane, że należy przebudować kierunek otwierania istniejącej bramy przesuwnej sterowanej elektrycznie, - istniejąca brama nie jest wyposażona w napęd elektryczny, wobec powyższego, czy należy dodatkowo zamontować napęd do bramy oraz wykonać instalację zasilającą (brak takiej instalacji w projekcie budowlanym) ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Należy tylko przebudować kierunek otwierania i zamykania istniejącej bramy przesuwnej.

Nie ma konieczności dodatkowego montażu napędu elektrycznego do bramy oraz wykonywania dodatkowej instalacji zasilającej.


KIEROWNIK
mgr Edmunda Król