

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP**”

**WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.1.71.2022**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie obowiązującego współczynnika przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych i wrót garażowych - zestawienie stolarki zawiera współczynnik 1,1, natomiast w opisie widnieje wartość 1,3. Proszę o podanie kolorystyki wrót garażowych i drzwi zewnętrznych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy przyjąć współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych i wrót garażowych zgodnie z opisem tj.: 1,3 W/m²k. Kolorystyka: wrota garażowe – kolor czerwony, drzwi zewnętrzne – kolor biały.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie wysokości otworów, przewidzianych do wypełnienia luksferami - według przedmiaru wysokość jest taka sama, natomiast na rysunku elewacji wysokości tych otworów różnią się między sobą.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wysokość wypełnienia powinna być taka jak okna istniejącego.

Pytanie nr 3:

Czy w związku z treścią § 232 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, projektant dopuszcza możliwość zastosowania luksferów w klasie ogniowej E60? Jaki jest prawidłowy wymiar wrót garażowych - 330x290 cm czy 342x296 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z treścią § 232 ust.6 przywołanego wyżej rozporządzenia zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania luksferów o klasie ogniowej E60. Wymiar 342 x 296 cm oznacza wymiar w świetle otworu w ścianie. Natomiast wymiar 330 x 290 cm oznacza minimalny wymiar w świetle ościeżnicy jaki należy osiągnąć.

Uwaga: jeśli konstrukcja ościeżnic na to zezwoli to wymiar w świetle ościeżnicy może być nieco większy

WÓJT GMINY
Franciszek Szmagiel

a/a K.Sz.