

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA PRZEBUDOWY

**SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W
ZWIAZKU Z PROJEKTEM SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ
MIEJSCOWOŚCI ZAWADA -NIEBRÓW**

Znak: GZK.7010-118.1/22

Tomaszów Maz., data: 07-03-2023 r.

**Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci wodociągowej dla nieruchomości położonej w m. Niebrów/Zawadzka/Mostowa

Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tomaszów Maz. stanowiącego załącznik do uchwały nr III/13/18 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 128) oraz w związku z wnioskiem z **07 marca 2023 r.** Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Maz. informuje, że dostawę wody dla nieruchomości położonej w **m. Niebrów/ZAWADZKA/MOSTOWA** działka(i) nr geodezyjny **251, 252/1 (obręb nr 0010 Tomaszów Mazowiecki)** należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody - istniejący wodociąg w **m. Niebrów/ZAWADZKA/MOSTOWA** oznaczony kolorem na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków;
Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej o projektowany odcinek rury o średnicy min. DN80 mm i długości około 3,0 mb z armaturą odcinającą i hydrantem ppoż.
Istniejącą sieć należy przebudować w sposób polegający na demontażu i montażu armatury w istniejącej komorze wodomierzowej wraz z odcięciem istniejącego odcinka sieci wodociągowej.
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 0.27 MPa;
3. Istniejące przyłącze należy przebudować w sposób polegający na odcięciu istniejącego odcinka i budowie nowego z rur o średnicy min. Dn 40 i długości około. 11,5 mb z armaturą odcinającą.
4. Inwestor zobowiązany jest do odtworzenia miejsca włączenia do sieci wodociągowej i przebiegu przyłącza oraz uporządkowania terenu inwestycji.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.

1. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia, albo w studni wodomierzowej. Zawory przywodomierzowe grzybkowe.

O ile długość przyłącza przekracza 15 m licząc od granicy działki zaprojektować należy szczelną studnię wodomierzową PE na w/w odcinku. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002. Na odcinku od przyłącza wodociągowego (do nawiercania) stosować śruby chromoniklowe.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Sporządzony projekt sieci/przyłącza wod-kan. należy uzgodnić z tut. Zakładem.
3. Miejsce włączenia przedmiotowego przyłącza/sieci należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości na której znajduje się sieć wodociągowa, do której ma nastąpić przyłączenie w/w obiektu.
4. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy wystąpić do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego.
5. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy. Przyłącza będące w posiadaniu GZK będą utrzymywane przez GZK;
6. Włączenie do sieci wodociągowej może nastąpić po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy;
7. Warunki dostawy wody do przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
8. Po wykonaniu przyłącza odbiorca winien zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych przyłączy.
9. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez tut. Zakład są ważne przez okres 2 lat od dnia wydania.

IV. INFORMACJE O ODBIORZE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1. Odbiór przyłącza na 2 dni robocze przed zasypaniem prosimy uzgodnić z konserwatorem – tel. 605 859 675

Załączniki:

- 1) załącznik graficzny.

KIEROWNIK

mgr Edmund Król

ul. 250 Tęczyński Muz., ul. SW. Antoniego 41

