

Tomaszów Mazowiecki 24.06.2019r.

Znak: RZ.271.16.2019

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa wielofunkcyjnych otwartych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki**” w zakresie części nr 1 zamówienia „*Budowa wielofunkcyjnej otwartej strefy aktywności w miejscowości Zawada*”

**WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.16.2019**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Prosimy o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie PFU Zawada. W dostępnej dokumentacji w jednym miejscu napisane jest iż użyte płyty mają być z EPDM odpornym na działanie promieni UV, w innym iż to płyty SBR – jest to znacząca różnica w jakości jak i cenie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nawierzchnię poliuretanową na leży wykonać z płyt EPDM.

Pytanie nr 2:

Prosimy także o podanie parametrów HIC istniejących urządzeń – do przeniesienia – jest to konieczne w celu ustalenia właściwej wysokości upadku, pod tymi urządzeniami, a co za tym idzie dostosowania grubości płyt do stref bezpieczeństwa.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Należy przyjąć grubość płyt pod urządzeniami zabawowymi (nowymi i przenoszonymi) dla wysokości upadku 1,95m.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający przewiduje zamianę płyt na powierzchnię wylewaną, o parametrach dostosowanych do wysokości HIC urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie przewiduje zamiany płyt na nawierzchnię wylewaną. Nawierzchnię placu zabaw należy wykonać zgodnie z projektem.

WOJTY GMINY

Franciszek Szmitiel